



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК", Место нахождения: 656023, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА ГЕРМАНА ТИТОВА, ДОМ 35А, ОФИС 7, ОГРН: 1102223008964, Номер телефона: +7 3852337830, Адрес электронной почты: altaikotel@mail.ru

В лице: Генеральный директор ПЕРЕВЕРЗЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

заявляет, что Котлы отопительные типа КВ теплопроизводительностью от 0,05 до 4,0 МВт, с температурой воды на выходе до 110 °С, работающие на твердом и жидком топливе., Котлы отопительные типа КВ теплопроизводительностью от 0,05 до 4,0 МВт, с температурой воды на выходе до 110 °С, работающие на твердом и жидком топливе., тип: КВ, модель: Модели котлов: КВр-0,05(0,1; 0,16; 0,2; 0,23; 0,27; 0,3; 0,35; 0,4; 0,46; 0,5)КБ; КВр-0,6(0,63; 0,7; 0,8)К; КВм-0,6(0,63; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 0,93; 1,0; 1,1; 1,16; 1,25; 1,33; 1,45; 1,5; 1,6; 1,74; 1,8; 1,86; 2,0; 2,32; 2,5; 2,9; 3,0; 3,15; 3,5; 4,0)КБ; КВа-0,05(0,1; 0,16; 0,2; 0,23; 0,27; 0,3; 0,35; 0,4; 0,46; 0,5; 0,6; 0,63; 0,7; 0,8; 0,9; 0,93; 1,0; 1,16; 1,25; 1,33; 1,45; 1,5; 1,6; 1,74; 1,8; 1,86; 2,0; 2,32; 2,5; 2,9; 3,0; 3,15; 3,5; 4,0)ЛЖ(М).

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК", Место нахождения: 656023, РОССИЯ, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, ГОРОД БАРНАУЛ, УЛИЦА ГЕРМАНА ТИТОВА, ДОМ 35А, ОФИС 7, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 656922, РОССИЯ, Алтайский край, г Барнаул, ул Звездная, здание 13а,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Технические условия "Котлы водогрейные серии "КВа""., номер: ТУ 4931-014-68503882-2015; Технические условия "Котлы водогрейные КВ", номер: ТУ 4931-001-68503882-2011

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8403109000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

Декларация о соответствии принята на основании протокола 21-143 выдан 25.08.2021 испытательной лабораторией "Сибирский испытательный центр систем отопления Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр систем отопления"" РОСС RU.0001.22MX18; 21-142 выдан 25.08.2021 испытательной лабораторией "Сибирский испытательный центр систем отопления Общества с ограниченной ответственностью "Сибирский центр систем отопления"" РОСС RU.0001.22MX18; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30735-2001, Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия, раздел 7 и 8; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции - 8 (ОЖЗ) по ГОСТ.15150-69, Срок хранения без переконсервации - 1 год. , Срок службы - 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.08.2026 включительно



М.П. ПЕРЕВЕРЗЕВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.07157/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.08.2021